

Omvang van de werkzaamheden onderhoudscontract WTW-units voor woningen van Amvest (beheerd door Jacobus Recourt)

Werkzaamheden door de bewoner

Afhankelijk van de mate van vervuiling, is het raadzaam de filters 1x in de twee maanden te inspecteren en eventueel schoon te maken met de stofzuiger. Dit zal door de bewoner zelf gedaan moeten worden.

De overeenkomst met Feenstra betreft een onderhoudscontract. De volgende werkzaamheden zullen binnen deze overeenkomst uitgevoerd worden:

Jaarlijks onderhoud door Feenstra

- Vervanging filters
- Optische inspectie WTW installatie
- Reinigen condens opvang en afvoer
- Reinigen schoepen beide ventilatoren met perslucht
- Reinigen warmtewisselaar met perslucht
- Reinigen binnenwerk WTW installatie
- Leveren extra filterset bij servicebeurt

Groot onderhoud (1 x in de vier jaar) door Feenstra

- Vervanging filters
- Reinigen condens opvang en afvoer
- Reinigen schoepen beide ventilatoren met perslucht
- Reinigen warmtewisselaar met perslucht
- Reinigen binnenwerk WTW installatie
- Controle 3 standenschakelaar
- Optische controle flexibele slang en dempers
- Reinigen ventielen, eventueel borgen
- Systeem opnieuw luchttechnisch inregelen
- Leveren extra filterset bij servicebeurt